Einwohnergemeinde 4563 Gerlafingen



Information Trinkwasser 2026

Trinkwasserqualität im Verteilnetz der Einwohnergemeinde Gerlafingen

Trinkwasser gilt zu Recht als wertvollstes Lebensmittel. Es unterliegt deshalb auch der Lebensmittelgesetzgebung und muss regelmässig auf seine Qualität hin überprüft werden. Gemäss Art. 5 TBDV (Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16. Dezember 2016; TBDV; SR 817.022.11) hat die Gemeinde als Betreiberin einer Wasserversorgungsanlage die Konsumentinnen und Konsumenten regelmässig über die Qualität des abgegebenen Trinkwassers zu informieren.

1. Allgemeine Info über die mikrobiologische und chemische Qualität des verteilten Trinkwassers

   Die untersuchte Probe im Verteilnetz vom 08.09.2026 wurde in mikrobiologischer Hinsicht als **hygienisch einwandfrei** beurteilt.

   In chemischer Hinsicht wurde das Trinkwasser am selben Tag auf das Abbauprodukt des Pestizides Chlorothalonil und die PFAS-Chemikalien untersucht. **Alle Werte liegen unter dem Höchstwert.**

2. Probenwerte (08.09.2026)

Gesamthärte in französischen Härtegraden	27.00	°fH (ziemlich hart)
Wassertemperatur	13.30	°C
Nitrat (max. zulässig: 40 mg/L)	14.40	mg/L
pH-Wert (Richtwert: 6.8 – 8.2 pH)	7.31	pH
Chlorothalonil-M4 R471811 (max. zulässig: 0.1 µg/l)	0.059	µg/l
PFOA (max. zulässig: 0.5 µg/l)	<0.001	µg/l
PFHxS (max. zulässig: 0.3 µg/l)	<0.001	µg/l
PFOS (max. zulässig: 0.3 µg/l)	<0.001	µg/l

3. Herkunft des Wassers

   Grundwasserpumpwerk Lerchenfeld der Einwohnergemeinde Gerlafingen.

4. Behandlung

   Das Trinkwasser der Einwohnergemeinde Gerlafingen wird nicht behandelt.

5. Weitere Auskünfte

   Wasserwartin: Tel. 079 456 61 60
   Bauverwaltung Gerlafingen: Tel. 032 674 44 66

   Weitere detaillierte Informationen zu den Probeuntersuchungen erhalten Sie unter: https://trinkwasser.ch (im Suchfenster „Gerlafingen“ eintragen).